



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
 04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
 tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
 e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP BBJ-SEP

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/010/08

Dostawca: APATOR S.A.
 (Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29
 87-100 Toruń

Producent: APATOR S.A.
 (Nazwa i adres) ul. Żółkiewskiego 21/29
 87-100 Toruń

Nazwa wyrobu: Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy
Typ (model): RBK 000 RBK 000-E RBK 000-O RBK 000-E-O
 RBK 000-W RBK 000-SD RBK 000-SG RBK 000-M
 RBK 000-M-E RBK 000-M-O RBK 000-M-E-O RBK 000-W-M
 RBK 000-SD-M RBK 000-SG-M

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji U_i : 1000 V;
 napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane U_{imp} : 8 kV;
 prąd znamionowy $I_n=I_{th}$: 160 A;
 kategoria użytkowania: AC-22B U_e/I_e 400 V/160 A, 690 V/100 A,
 AC-23B U_e/I_e 400 V/100 A,
 DC-21B U_e/I_e 250 V/160 A;
 liczba biegunów: 3.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 60947-3:2002+A2:2007 (EN 60947-1:1999+A1:2002+A2:2005)	LA-08.2 TA-06.227/1	BBJ

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Warszawa, dnia 31 stycznia 2007 r.



Dyrektor

Janusz Okólski