



CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0728

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

**Kable elektroenergetyczne/zasilające
typu N2XH-O, N2XH-J 0,6/1kV**

Power cables

type N2XH-O, N2XH-J 0,6/1kV

<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie,
właściwości użytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

<Product description, intended use,

performances see the following pages of the certificate>

wprowadzanego do obrotu pod nazwą handlową lub znakiem
firmowym producenta:

placed on the market under the name or trade mark of:

ELTRIM KABLE Sp. z o. o.

Ruszkowo 18

13-200 Działdowo, Republic of Poland

i wytwarzanego w zakładzie produkcyjnym:

and produced in the manufacturing plant:

ELTRIM KABLE Sp. z o. o.

Ruszkowo 18

13-200 Działdowo, Republic of Poland

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określone w załączniku ZA normy:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard:

EN 50575:2014 Power, control and communication cables

- Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

EN 50575:2014/A1:2016

w ramach systemu 1+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz że producent wdrożył zakładową kontrolę produkcji, która jest oceniana w celu zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

under system 1+ in relation to the performance set out in this certificate are applied and that the manufacturer has implemented factory production control, which is assessed to ensure constancy of performance of the construction product.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **11.09.2020** r. i pozostaje ważny, zgodnie z umową nr **50/DC/CPR/2020**, do dnia **10.09.2030** r. dopóki nie zmieni się norma zharmonizowana, sam wyrób budowlany, metody OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony, cofnięty lub nie nastąpi zakończenie certyfikacji przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyrób.

This certificate was first issued on **11.09.2020** and will remain valid, in accordance with the agreement no **50/DC/CPR/2020**, until **10.09.2030** as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by the notified product certification body.

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 11.09.2020
Issue date:



**DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB**



**wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
Deputy Director for Certification and Admittance
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina**



CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0728

Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product:	Kable elektroenergetyczne/zasilające typu N2XH-O, N2XH-J 0,6/1kV <i>Power cables type N2XH-O, N2XH-J 0,6/1kV</i>
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Declared performance:	Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu <i>Supply of electricity in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke</i>
Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard:	EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Opis wyrobu / Product description

Typ: <i>Type:</i>	N2XH-O (bez żyły ochronnej / <i>without protective cord</i>), N2XH-J (z żyłą ochronną / <i>with protective cord</i>)	
Klasa reakcji na ogień: <i>Reaction to fire class:</i>	B2 _{ca} - s1b, d0, a1	
Średnica zewnętrzna (mm) <i>Outer diameter (mm):</i>	Minimum / <i>Minimum:</i> 10,3	Maksimum / <i>Maximum</i> 69,1
Typowymiary: <i>Type dimensions:</i>	2x1,5; 2x2,5; 2x4; 2x6; 2x10; 2x16; 2x25; 2x35; 2x50; 2x70; 2x95; 2x120; 2x150; 3x1,5; 3x2,5; 3x4; 3x6; 3x10; 3x16; 3x25; 3x35; 3x50; 3x70; 3x95; 3x120; 3x150; 3x185; 3x240; 3x300; 4x1,5; 4x2,5; 4x4; 4x6; 4x10; 4x16; 4x25; 4x35; 4x50; 4x70; 4x95; 4x120; 4x150; 4x185; 4x240; 5x1,5; 5x2,5; 5x4; 5x6; 5x10; 5x16; 5x25; 5x35; 5x50; 5x70; 5x95; 5x120; 5x150; 5x185; 5x240	

Nr wydania certyfikatu: 1
Certificate issue no:

Data wydania: 11.09.2020
Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
DIRECTOR of CNBOP-PIB



wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
Deputy Director for Certification and Admittance
st. brg. dr inż. Jacek Zboina



CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
1438-CPR-0728

Nazwa wyrobu budowlanego: Name of construction product:	Kable elektroenergetyczne/zasilające typu N2XH-O, N2XH-J 0,6/1kV <i>Power cables type N2XH-O, N2XH-J 0,6/1kV</i>
Deklarowane zamierzone zastosowanie: Declared performance:	Dostarczanie energii do budynków i innych obiektów budowlanych w celu ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu <i>Supply of electricity in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke</i>
Europejska norma zharmonizowana: European harmonised standard:	EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Wykaz właściwości użytkowych / Table of performance

Lp. No.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu <i>Essential characteristics of the product</i>	EN 50575:2014+A1:2016	Właściwości użytkowe <i>Performance</i>
		Rozdział <i>Clause</i>	
1	Klasa reakcji na ogień <i>Reaction to fire class</i>	4.1	B2 _{ca} – s1b, d0, a1

Nr wydania certyfikatu: 1
 Certificate issue no:
 Data wydania: 11.09.2020
 Issue date:



DYREKTOR CNBOP-PIB
 DIRECTOR of CNBOP-PIB

Zboina

wz. Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
 Deputy Director for Certification and Admittance
 st. brg. dr inż. Jacek Zboina