

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
NR 2 / 17

1. Model produktu/produkt:

YKY(żo) 0,6/1kV; YKYy (żo) 0,6/1kV; yKYFtY (żo) 0,6/1kV; yKYFoY (żo) 0,6/1kV; yKYFpY (żo) 0,6/1kV;
yKYektmY (żo) 0,6/1kV; YKYFty (żo) 0,6/1kV; YKYFoy (żo) 0,6/1kV; YKYFpy (żo) 0,6/1kV;
YKYektmy (żo) 0,6/1kV;

2. Nazwa i adres producenta:

Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.
21-200 PARCZEW Laskowska 1

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji:

Kable elektroenergetyczne o żyłach miedzianych, izolacji i powłoce PVC, lub izolacji, powłoce i osłonie ochronnej PVC, nieopancerzone lub opancerzone taśmami stalowymi, lub drutami stalowymi okrągłymi, lub drutami stalowymi płaskimi, lub ekranowane taśmami miedzianymi na powłoce wypełniające, lub powłoce polwinitowej z wytłoczoną na pancerz powłoką polwinitową lub ochronną osłoną polwinitową na napięcie 0,6/1kV

Identyfikowane za pomocą numeru partii umieszczonego na wyrobie/opakowaniu.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE**Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**

6. Odniesienia do odniesionych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Numer i rok wydania:	Tytuł:
IEC 60502-1:2004	Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłoczonej oraz sprzęt do nich na napięcie znamionowe od 1kV (Um=1,2kV) do 30kV (Um=36kV)
PN-HD 603 S1:2006/A3:2009	Część 1: Kable na napięcie znamionowe 1kV (Um=1,2kV) i 3kV (Um=3,6kV)
PN-93/E-90401:1993	Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV
PN-EN 60332-1-2:2010	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych
	Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia - Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW

7. Informacje dodatkowe:

Podpisano w imieniu: Fabryka Kabli ELPAR Sp. z o. o.

Parczew 2017-01-26

(miejsce i data wydania)

Piotr Grabowski Kierownik Działu Kontroli Jakości

(imię nazwisko, stanowisko)

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości
Piotr Grabowski
mgr Piotr Grabowski
(podpis)